지멘스 PLC 배터리 자재규격서

1. 사용조건

가) 설 치　높 이 : 해발 1,000 m 이하
나) 대 기　온 도 : 여름 최고 40℃, 겨울 최저 -30 ℃
다) 상 대　습 도 : 최고 100%, 최저 6%
바) 기　　압 : 최대 1,024.8 mbar, 최저 970.1 mbar
사) 설 치　장 소 : 바다와 인접한 염해지역 (해수연안 부식 환경)

2. 자재규격

● 지멘스 PLC 배터리 (수량 : 2EA)

구분	규격	구분	규격
제작사	SIEMENS(지멘스)	모델명	6ES7971-0BA00
용량	리튬 3.6V		

3. 과업범위

공급기자재 납품, 포장 및 운반

4. 납품장소 및 일시

가) 납품장소 : 경상남도 통영시 광도면 안정로 770(한국가스공사 통영기지본부 계전보전부)
나) 납품일시 : 계약 후 4주 이내

5. 하자보증

공급하는 기자재에 대해 납품일부터 2년간 하자보증
가) 원자재 불량으로 인한 결함
나) 재질 불량으로 인한 결함
다) 제작기술 불량으로 인한 결함
라) 설계 불량으로 인한 결함

6. 기타사항

가) **상기 제품과 동등 제품**이어야 함
나) **기존 설치된 설비와 호환 상의 문제가 일체 없어야 함(도면 및 현장 사진대장 참고)**
다) 납품시 Data Sheet, 시험성적서, 외형 도면 등 제출
라) 공급하는 기자재가 방폭형인 경우 계약상대자는 국내 인증기관(KTL, KGS 또는 KOSHA) 방폭 인증을 받은 제품을 공급하여야 함(납품시 방폭인증서 제출요함).

7. 첨부서류

도면 및 현장 사진대장

도면 및 현장 사진대장



SIEMENS PLC



배터리 사진