구매사양서

1. 2인치 가스히터용 터빈계량기

품명	Turbine gas meter(NG)
수량	2 (EA)
Size	2“ PN16
G size	G65 (Flange)
Body	Carbon Steel
Qmax	100 (㎥/h)
Low pressure calibration accuracy	0.2Qmax ≤ Q ≤ Qmax : 1.0 %
	Qmin ≤ Q ≤ 0.2Qmax : 2.0 %
Documents	strength and leakage test report
	LP calibration certificate

※ 기설치 터빈미터 : Itron社 TZ G65, Elster社 TRZ G65

2. 관련 적용 사항

※ 상기 기재된 물품의 동등 이상의 제품 가능

※ 한국산업규격(KS), 국제규격(ISO) 또는 동등한 규격에서 정한 기술기준 동등 이상의 제품

※ 구매우선순위 : 1순위 - 비용 / 2순위 - 납기일

※ 납품장소 : 경기도 안산시 상록구 수인로 1248, 한국가스공사 경기지역본부 본관

※ 문의사항 : 031-400-7258 (설비보전부 김민지)